



N° 234-INS.P.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Bertek
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 618655
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 04/0555/1/1

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various technical specifications like AREI, RGIE, and Voorsch. netbeheerder.

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Verbindingskabel Heverlee

Eigenaar :
Propriétaire : M. Merten Eddes Evers
Adresse :

Installateur : Thietamm Secuus
BTW / TVA : 0431.214.557

Datum van het onderzoek :
Date du contrôle : 22/04/18
Ik. / C.I. :
Inspecteur : Van Ropt

Onderzoek / Contrôle :
Woning / maison
Appart.

Spanning : 230V
Tension :
Meter / bord verbinding : VVB 4 x 25
Liaison compteur-tableau :
Max. beveiliging : 4A
Protection max. :

Aardelectrode : Bekend
Electrode de terre : 2 Ohm
Isolatie : 0,9 Mohm
Isolément :
Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, Test ΔIn, and AREI / RGIE.

Visueel nazicht : algemeen : OK
Contrôle visuel : générale :
Indirecte aanraking : OK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK
Raccordements :
Potentiaalvereffeningen : OK
Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken/Infractions :
Opmerkingen/Remarques :
VISUM :
Datum/date :

Blank area for notes and observations.

Table with columns for Besluit / Conclusion, Niet conform, Conform, and N° vorig rapport.

Text block containing legal notices and administrative information regarding the control visit.

Rapp. EIs(EI).1.04